


Le calcul théorique se réalise à partir de la formule de Renouard, une méthode rapide est également disponible dans la spécification B171 publiée par l'AFG (Association Française du Gaz). On peut aussi utiliser l'abaque suivant pour du gaz naturel jusqu'à 50 mbar.

Ne pas utiliser ces dimensions pour la partie située à la sortie du compteur

TracPipe®

NATURE DU GAZ :
 - gaz naturel 21 mbar
 - PCI 10,5
 - Densité relative 0,6



Cuisinière

Chaudières
Chauffe-eau



Emplacement du compteur

